



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по Сахалинской области**  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail:  
mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

**Управление Надзорной деятельности и профилактической работы**  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47,  
**Территориальный отдел надзорной деятельности города Южно-Сахалинска**  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-085, факс 497-093

**Предписание № 182/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Лицею № 2» города Южно-Сахалинска» (МБОУ Лицей № 2 г. Южно-Сахалинска)

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

С «15» августа 2016 г. по «24» августа 2016 г. проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Шишановой Светланой Сергеевной, в отношении МБОУ Лицея № 2 г. Южно-Сахалинска по адресу: г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 107 А

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директором МБОУ Лицея № 2 г. Южно-Сахалинска Наймановской Р.В.

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

N предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3		4
1.	<b>Не обеспечен соответствующий уровень звука системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в здании лицея.</b>	ч. 3 ст. 4 ФЗ 123 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила). п. 4.2 СП 3.13130.2009 Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола. п. 6.1 СП 51.13330.2011 Нормируемыми параметрами постоянного шума в расчетных точках являются уровни звукового давления $L_p$ , дБ, в октавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц. Для ориентировочных расчетов допускается использование уровней звука $L_A$ , дБА. п. 6.3 СП 51.13330.2011 Предельно допустимые и допустимые уровни звукового давления, дБ (эквивалентные уровни звукового давления, дБ), допустимые эквивалентные и максимальные уровни звука на рабочих местах в производственных и вспомогательных зданиях, на площадках промышленных предприятий, в помещениях жилых и общественных зданий и на территориях жилой застройки следует принимать по таблице 1.	30.01.2017	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор города Южно-Сахалинска

по пожарному надзору Шишанова С.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

"24" августа 2016 г.



✓ Предписание для исполнения получил:

\_\_\_\_\_  
(должность, фамилия, инициалы)

✓ "24" " 08" 2016 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Сахалинской области  
693000, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 129 тел. 72-26-02, факс 72-63-85 E-mail:  
mchs@emercom.dsc.ru Единый «телефон доверия» (4242) 72-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-059, факс 72-39-47,

Территориальный отдел надзорной деятельности города Южно-Сахалинска  
693020, г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 60, тел. 497-085, факс 497-093, E-mail: [tond-gorod@mail.ru](mailto:tond-gorod@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Южно-Сахалинск  
(место составления акта)

“ 24 ” августа 20 16 г.  
(дата составления акта)  
16 ч. 50 мин  
(время составления акта)

### АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 182

По адресу/адресам: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 107 А  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 182 от «04» августа 2016 ВрИО начальника ТО НД г. Южно-Сахалинска – заместителя главного государственного инспектора г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Стародубкиной Марины Михайловны  
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/ выездная проверка в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 2 г. Южно-Сахалинска (МБОУ Лицей № 2 г. Южно-Сахалинска)  
(плановая/внеплановая, документарная/выездная) (наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с «15» августа 2016 по «24» августа 2016

Общая продолжительность проверки: 7 дней, 4 часа

Акт составлен: территориальным отделом надзорной деятельности г. Южно-Сахалинска

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

✓ Направлено электронной почтой 05.08.2016 в 13ч. 25 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Государственный инспектор г. Южно-Сахалинска по пожарному надзору Шишанова Светлана Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Наймановская Римма Валерьевна - директор МБОУ Лицея №2 г. Южно-Сахалинска

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководител. иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

**В ходе проведения проверки установлено, что по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 107 А находится здание лицея, класс функциональной пожарной опасности – Ф 4.1.**

**На территории МБОУ Лицея №2 г.Южно-Сахалинска наружное противопожарное водоснабжение отсутствует, ближайший пожарный гидрант расположен по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 107 (возле школы № 11) на расстоянии 35 м. Акт поверки наружного противопожарного водоснабжения от 29.07.2016 (расход воды 15 л/сек)**

Прилагаемые к акту документы:

Предписание №182/1/1 от 24.09.2016 МБОУ Лицея №2 г.Южно-Сахалинска

Подписи лиц, проводивших проверку:

-Государственный инспектор Южно-Сахалинска по пожарному надзору Шишанова Светлана Сергеевна



С актом проверки ознакомлена(а) \_\_\_\_\_, копию акта со всеми приложениями получил(а):

✓ \_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

✓ "24" 09 2016 г. ✓

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)